

" _____ " _____ 201_ г.

" _____ " _____ 201_ г.

МАУЗ "Детская городская клиническая больница", г. Оренбург
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы вентиляции дневного стационара по адресу г. Оренбург, ул. Мискинова, 46
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 3134,558 тыс. руб.
 строительных работ _____ 2280,033 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 23,644 тыс. руб.
 оборудования _____ 300,642 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 24,744 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 2662,02 чел. час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____ 201_ г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн. 3/п	Эк. Маш		3/пМех	Осн. 3/п					Эк. Маш	3/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. 1 этаж																
1 этаж В1																
1	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилято р	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
2	Калькуляц ия	Вентилятор РК 500*300 В1 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	4981,51				4982							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01
4	Калькуляция	Обратный клапан АУК 500*300 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	791,46				791							
5	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1246,55				1247							
6	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (188 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (115 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	9	19,56	13,1	2,37		176	118	21		1,46	13,14		
7	ФССЦ-301-2634 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" тина АРН размером 300x500 мм - или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	659,4				659							
8	ФССЦ-301-1383 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	8	117,88				943							
9	ФЕРм11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
10	Калькуляция	Регулятор скорости VRTE 5 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1404,84				1405							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ФЕР20-01-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (973 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (596 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,432	1965,2	1410,41	120,55	5,82	849	609	52	3	161,37	69,71	0,43	0,19
12	ФССЦ-301-4756 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	43,2	126,33				5457							
13	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
14	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	0,02	186,58				4							
B2																
15	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилятор	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
16	Калькуляция	Вентилятор РК 500*300 В1 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	4981,51				4982							
17	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	Калькуляция	Обратный клапан AVK 500*300 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	791,46				791							
19	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	1246,55				1247							
20	ФЕР20-02-002-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (290 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (178 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 решетка	14	19,56	13,1	2,37		274	183	33		1,46	20,44		
21	ФССЦ-301-2634 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона от 04.03.10 №94</i>	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" тина АРН размером 300x500 мм - или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	1	659,4				659							
22	ФССЦ-301-1383 <i>ИЗМ.</i> <i>Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656</i>	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	13	117,88				1532							
23	ФЕРм11-03-001-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (5 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
24	Калькуляция	Регулятор скорости VRTE 5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	1404,84				1405							
25	ФЕР20-01-001-03 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1658 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1015 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,736	1965,2	1410,41	120,55	5,82	1446	1038	89	4	161,37	118,77	0,43	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ФССЦ-301-4756 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	73,6	126,33				9298							
27	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
28	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	0,02	186,58				4							
В3																
29	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
30	Калькуляция	Вентилятор РК 500*300 В1 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	4981,51				4982							
31	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01
32	Калькуляция	Обратный клапан АУК 500*300 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	791,46				791							
33	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1246,55				1247							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (229 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (140 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	11	19,56	13,1	2,37		215	144	26		1,46	16,06		
35	ФССЦ-301-2634 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" тина АРН размером 300x500 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	659,4				659							
36	ФССЦ-301-1383 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	10	117,88				1179							
37	ФЕРМ11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
38	Калькуляция	Регулятор скорости VRTE 5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1404,84				1405							
39	ФЕР20-01-001-10 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1279 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (783 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,688	1658,47	1162,25	107,31	5,13	1141	800	74	4	132,98	91,49	0,38	0,26
40	ФССЦ-301-4765 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	68,8	145,11				9984							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
42	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	0,02	186,58				4							
В4																
43	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилято р	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
44	Калькуляц ия	Вентилятор СК 160 В <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	997,24				997							
45	ФЕР20-02-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,84	9,59	1,76		19	10	2		1,08	1,08		
46	Калькуляц ия	Обратный клапан RSK 160 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	83,1				83							
47	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (105 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (64 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	5	19,56	13,1	2,37		98	66	12		1,46	7,3		
48	ФССЦ-301-2630 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 200x200 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	300,86				301							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	ФССЦ-301-1383 <i>ИЗМ.</i> Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	4	117,88				472							
50	ФЕРм11-03-001-01 <i>В ред. пр. № 321</i> Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
51	Калькуляция	Регулятор скорости VRS 1,5 N или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	308,67				309							
52	ФЕР20-01-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (173 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (106 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,07	2125,59	1540,46	150,49	7,37	149	108	11	1	176,25	12,34	0,55	0,04
53	Калькуляция	Воздуховод из оцинкованной стали толщ 0,5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	7	158,29				1108							
П1,П,2																
54	ФЕР20-03-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (187 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (114 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилятор	2	79,68	58,58	7	0,15	159	117	14		6,87	13,74	0,01	0,02
55	Калькуляция	Вентилятор РК 600*350 СЗ или эквивалент <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	7776,08				15552							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	ФЕР20-02-016-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400x500x1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (32 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 пластина	2	23,05	9,86	4,56		46	20	9		1,11	2,22		
57	Калькуляция	Шумоглушитель RSA 600* 350/1000 ли эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	1088,26				2177							
58	ФЕР20-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка фильтров ячейковых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (14 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2 поверхности в свету	0,21	252,47	40,87	7,04		53	9	1		4,35	0,91		
59	Калькуляция	Фильтр ФЛР 600*350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	554,02				1108							
60	Калькуляция	Материал ЕУ 5 600*350 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	2946,44				5893							
61	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (103 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (63 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	2	63,11	32,12	5,23	0,15	126	64	10		3,58	7,16	0,01	0,02
62	Калькуляция	Обратный клапан АУК 650*350 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	791,46				1583							
63	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	1246,55				2493							
64	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	0,02	186,58				4							
66	ФЕР20-01-001-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (2600 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1592 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхнос ти воздухово дов	1,862	1366,59	874,52	112,14	3,78	2545	1628	209	7	100,06	186,31	0,28	0,52
67	ФССЦ-301-4768 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	186,2	142,99				26625							
68	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (624 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (382 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 решетка	30	19,56	13,1	2,37		587	393	71		1,46	43,8		
69	ФССЦ-301-2635 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300x600 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	2	749,29				1499							
70	ФССЦ-301-1383 ИЗМ. Пр. Минреги она от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	28	117,88				3301							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
71	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (152 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	2	119,13	47,55	14,14	0,43	238	95	28	1	5,58	11,16	0,03	0,06
72	Калькуляция	Нагреватель РВАС 600*350 -4-2,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	3300,38				6601							
73	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (152 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (93 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	2	119,13	47,55	14,14	0,43	238	95	28	1	5,58	11,16	0,03	0,06
74	Калькуляция	Охладитель РВЕД 600*350 -3-2-1 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	3324,13				6648							
75	ФЕР18-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (418 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (256 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 насос	2	2703,01	131,64	12,43	0,68	5406	263	25	1	14,17	28,34	0,05	0,1
76	ФССЦ-301-2715 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м3/час или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	2	3408,77				6818							
77	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (43 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (26 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	2	75,85	13,33	3,71		152	27	7		1,47	2,94		
78	Калькуляция	Трехходовой вентиль STR 15-2,7 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	747,93				1496							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
79	ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (345 руб.): 95% от ФОТ СП (236 руб.): 65% от ФОТ	1 шкаф	2	475,4	140,45	193,56	10,8	951	281	387	22	14,6	29,2	0,8	1,6
80	Калькуляция	Модуль управления АСМ 1 С6 WO 4 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	10783,61				21567							
81	ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (58 руб.): 80% от ФОТ СП (44 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	6	11,53	10,22			69	61			1,03	6,18		
82	Калькуляция	Датчик температуры TGK - 300 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	199,84				400							
83	Калькуляция	Водяной датчик TG-D/PT 1000 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	316,58				633							
84	Калькуляция	Датчик давления DPS - 500 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	2	366,05				732							
85	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (179 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (109 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	2	76,56	55,79	6,67	0,14	153	112	13		6,54	13,08	0,01	0,02
86	Калькуляция	Компрессорно-конденсаторный блок Dantex RK-DC 22 CVS или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Пересчет стоимости оборудования СМР=2,81	шт	2	30420,74				60841							
87	ФЕР26-01-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") 1 646,86 = 5 661,86 - 11 x 365,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1759 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (1163 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	10 м2 изолируемой поверхности	21,4	1646,86	66,17	37,48		35243	1416	802		6,67	142,74		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 104-0163	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термафлекс" толщиной 60 мм	м2	11 235,4	365				85921							
88	Калькуляция	Утеплитель Армофлекс diam. 0,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	214	43,93				9401							
89	ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1987 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (1217 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,6	3753,4	1887,18	1362,19	181,17	2252	1132	817	109	190,24	114,14	13,42	8,05
90	ФССЦ-301-1348 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	60	7,13				428							
Раздел 2. 2 этаж																
В1																
91	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 вентилято р	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
92	Калькуляция	Вентилятор РК 600*300 D3 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	6292,1				6292							
93	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (51 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01
94	Калькуляция	Обратный клапан АУК 600*300 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	712,54				713							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	1246,55				1247							
96	ФЕР20-02-002-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (313 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (192 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 решетка	15	19,56	13,1	2,37		293	197	36		1,46	21,9		
97	ФССЦ-301-2635 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона от 04.03.10 №94</i>	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300x600 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	1	749,29				749							
98	ФССЦ-301-1383 <i>ИЗМ.</i> <i>Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656</i>	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	14	117,88				1650							
99	ФЕРм11-03-001-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (5 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
100	Калькуляция	Регулятор скорости VRTE 5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	1404,84				1405							
101	ФЕР20-01-001-11 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1309 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (801 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,936	1366,59	874,52	112,14	3,78	1279	819	105	4	100,06	93,66	0,28	0,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
102	ФССЦ-301-4767 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	93,6	143,93				13472							
103	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
104	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	0,02	186,58				4							
B2																
105	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
106	Калькуляция	Вентилятор РК 600*300 F 1 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	6925,26				6925							
107	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01
108	Калькуляция	Обратный клапан АУК 600*300 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	712,54				713							
109	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1246,55				1247							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
110	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (313 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (192 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	15	19,56	13,1	2,37		293	197	36		1,46	21,9		
111	ФССЦ-301-2635 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300x600 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	749,29				749							
112	ФССЦ-301-1383 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	14	117,88				1650							
113	ФЕРМ11-03-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (5 руб.): 80% от ФОТ СП (4 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
114	Калькуляция	Регулятор скорости VRTE 5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1404,84				1405							
115	ФЕР20-01-001-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1433 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (878 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	1,026	1366,59	874,52	112,14	3,78	1402	897	115	4	100,06	102,66	0,28	0,29
116	ФССЦ-301-4767 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	102,6	143,93				14767							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
117	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
118	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	0,02	186,58				4							
В3																
119	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилято р	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
120	Калькуляция	Вентилятор СК - 100 С <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	939,86				940							
121	ФЕР20-02-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 клапан	1	18,84	9,59	1,76		19	10	2		1,08	1,08		
122	Калькуляция	Обратный клапан RSK 100 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	63,31				63							
123	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (62 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (38 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	3	19,56	13,1	2,37		59	39	7		1,46	4,38		
124	ФССЦ-301-2615 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АДН, размером 200х200 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	262,93				263							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	ФССЦ-301-1383 <i>ИЗМ.</i> <i>Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656</i>	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i>	шт.	2	117,88				236							
126	ФЕРм11-03-001-01 <i>В ред. пр. № 321</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i> <i>НР (5 руб.): 80% от ФОТ</i> <i>СП (4 руб.): 60% от ФОТ</i>	1 шт.	1	6,25	5,16			6	5			0,52	0,52		
127	Калькуляция	Регулятор скорости VRS-1,5 N <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i>	шт	1	308,67				309							
128	ФЕР20-01-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i> <i>НР (75 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,032	2045,07	1467,1	143,32	7,02	65	47	5		167,86	5,37	0,52	0,02
129	ФССЦ-301-1786 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i>	м2	3,2	96,29				308							
П1																
130	ФЕР20-03-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i> <i>НР (94 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (58 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7		6,87	6,87	0,01	0,01
131	Калькуляция	Вентилятор РК 600*350 СЗ или эквивалент <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54</i>	шт	1	7776,08				7776							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	ФЕР20-02-016-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400x500x1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 пластина	1	23,05	9,86	4,56		23	10	5		1,11	1,11		
133	Калькуляция	Шумоглушитель RSA 600* 350/1000 или эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1088,26				1088							
134	ФЕР20-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка фильтров ячеяковых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (7 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2 поверхности в свету	0,11	252,47	40,87	7,04		28	4	1		4,35	0,48		
135	Калькуляция	Фильтр ФЛР 600*350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	554,02				554							
136	Калькуляция	Материал ЕУ 5 600*350 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	2946,44				2946							
137	ФЕР20-02-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01
138	Калькуляция	Обратный клапан АУК 650*350 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	791,46				791							
139	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	1246,55				1247							
140	ФЕР20-02-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
141	ФССЦ-301-9092 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	0,02	186,58				4							
142	ФЕР20-01-001-11 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1540 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (943 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхнос ти воздухово дов	1,102	1366,59	874,52	112,14	3,78	1506	964	124	4	100,06	110,27	0,28	0,31
143	ФССЦ-301-4768 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	110,2	142,99				15757							
144	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (354 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (217 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 решетка	17	19,56	13,1	2,37		333	223	40		1,46	24,82		
145	ФССЦ-301-2636 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 350x600 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	1	912,97				913							
146	ФССЦ-301-1383 ИЗМ. Пр. Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт.	16	117,88				1886							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
147	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (76 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	1	119,13	47,55	14,14	0,43	119	48	14		5,58	5,58	0,03	0,03
148	Калькуляция	Нагреватель РВАС 600*350 -4-2,5 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	3300,38				3300							
149	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (76 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	1	119,13	47,55	14,14	0,43	119	48	14		5,58	5,58	0,03	0,03
150	Калькуляция	Охладитель РВЕД 600*350 -3-2-1 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	3324,13				3324							
151	ФЕР18-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (211 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (129 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 насос	1	2703,01	131,64	12,43	0,68	2703	132	12	1	14,17	14,17	0,05	0,05
152	ФССЦ-301-2715 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м3/час или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	3408,77				3409							
153	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (21 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 шт.	1	75,85	13,33	3,71		76	13	4		1,47	1,47		
154	Калькуляция	Трехходовой вентиль STR 15-2,7 или аналог ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	747,93				748							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
155	ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (172 руб.): 95% от ФОТ СП (118 руб.): 65% от ФОТ	1 шкаф	1	475,4	140,45	193,56	10,8	475	140	194	11	14,6	14,6	0,8	0,8
156	Калькуляция	Модуль управления АСМ 1 С6 WO 4 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	10783,61				10784							
157	ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	3	11,53	10,22			35	31			1,03	3,09		
158	Калькуляция	Датчик температуры TGK - 300 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	199,84				200							
159	Калькуляция	Водяной датчик TG-D/PT 1000 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	316,58				317							
160	Калькуляция	Датчик давления DPS - 500 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	366,05				366							
161	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (89 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (54 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
162	Калькуляция	Компрессорно-конденсаторный блок Dantex RK-DC 22 CVS или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 2 Пересчет стоимости оборудования СМР=2,81	шт	1	30420,74				30421							
163	ФЕР26-01-018-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") 1 646,86 = 5 661,86 - 11 x 365,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (1027 руб.): 100%*0.9 от ФОТ СП (679 руб.): 70%*0.85 от ФОТ	10 м2 изолируемой поверхности	12,5	1646,86	66,17	37,48		20586	827	469		6,67	83,38		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Уд	1. 104-0163	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термафлекс" толщиной 60 мм	м2	11 137,5	365				50187,5							
164	Калькуляция	Утеплитель Армофлекс diam. 0,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м2	125	43,93				5491							
165	ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (199 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (122 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	100 м трубопрово вода	0,06	3753,4	1887,18	1362,19	181,17	225	113	82	11	190,24	11,41	13,42	0,81
166	ФССЦ-301-1348 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	6	7,13				43							
167	ФЕРм12-01-105-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (134 руб.): 80% от ФОТ СП (100 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,16	1203,56	849,45	294,56	18,63	193	136	47	3	88,3	14,13	1,51	0,24
168	Калькуляция	Труба медная 1/2 с теплоизоляцией 6\12 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	16	44,11				706							
169	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минре г. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,16	88,72	33,09	2,42	0,14	14	5			3,52	0,56	0,01	
170	Калькуляция	Кабель ПВС 5х2,5 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	16	8,17				131							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
171	ФЕРм08-02-410-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,17	903,16	156,98	28,3	1,49	154	27	5	16,7	2,84	0,11	0,02	
172	ФССЦ-507-3349 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359	Труба из полипропилена PN 16/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	17	15,46				263							
П2																
173	ФЕР20-03-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (94 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 вентилято р	1	79,68	58,58	7	0,15	80	59	7	6,87	6,87	0,01	0,01	
174	Калькуляц ия	Вентилятор РК 600*300 СЗ или эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	6292,1				6292							
175	ФЕР20-02-016-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-2, ВП 3-2, размер пластин 400x500x1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (16 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 пластина	1	23,05	9,86	4,56		23	10	5	1,11	1,11			
176	Калькуляц ия	Шумоглушитель RSA 600* 300/1000 или эквивалент ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	969,54				970							
177	ФЕР20-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка фильтров ячейковых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (7 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 м2 поверхнос ти в свету	0,11	252,47	40,87	7,04		28	4	1	4,35	0,48			
178	Калькуляц ия	Фильтр ФЛР 600*350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	554,02				554							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
179	Калькуляция	Материал ЕУ 5 600*350 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	2946,44				2946							
180	ФЕР20-02-006-04 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 800 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (51 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (31 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 шт.	1	63,11	32,12	5,23	0,15	63	32	5		3,58	3,58	0,01	0,01
181	Калькуляция	Обратный клапан АУК 650*350 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	791,46				791							
182	Калькуляция	Электропривод DAF 2.06 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	1246,55				1247							
183	ФЕР20-02-018-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	1 м2	0,02	54,79	50,26	0,87		1	1			5,75	0,12		
184	ФССЦ-301-9092 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона №308 от 28.07.09</i>	Вставки гибкие <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	0,02	186,58				4							
185	ФЕР20-01-001-11 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1207 руб.): 128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (739 руб.): 83%*0.85 от ФОТ</i>	100 м2 поверхности воздуховодов	0,864	1366,59	874,52	112,14	3,78	1181	756	97	3	100,06	86,45	0,28	0,24
186	ФССЦ-301-4768 <i>Изм.</i> <i>Пр.Минрег. от 03.08.10 №359</i>	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороны до 600 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	86,4	142,99				12354							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
187	ФЕР20-02-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (271 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (166 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 решетка	13	19,56	13,1	2,37		254	170	31		1,46	18,98		
188	ФССЦ-301-2635 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300x600 мм или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	749,29				749							
189	ФССЦ-301-1383 ИЗМ. Пр.Минрегиона от 15.12.10 №656	Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100x200 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	12	117,88				1415							
190	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (76 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	1	119,13	47,55	14,14	0,43	119	48	14		5,58	5,58	0,03	0,03
191	Калькуляция	Нагреватель РВАС 600*350 -4-2,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	3300,38				3300							
192	ФЕР20-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка калориферов массой: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (76 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	1 калорифер	1	119,13	47,55	14,14	0,43	119	48	14		5,58	5,58	0,03	0,03
193	Калькуляция	Охладитель РВЕД 600*350 -3-2-1 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	3324,13				3324							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
194	ФЕР18-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (211 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (129 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 насос	1	2703,01	131,64	12,43	0,68	2703	132	12	1	14,17	14,17	0,05	0,05
195	ФССЦ-301-2715 Пр. Минрегиона от 04.03.10 №94	Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м3/час или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт.	1	3408,77				3409							
196	ФЕР16-05-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (21 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (13 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	1 шт.	1	75,85	13,33	3,71		76	13	4		1,47	1,47		
197	Калькуляция	Трехходовой вентиль STR 15-2,7 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	747,93				748							
198	ФЕРм08-01-102-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Шкаф управления и регулирования <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (172 руб.): 95% от ФОТ СП (118 руб.): 65% от ФОТ	1 шкаф	1	475,4	140,45	193,56	10,8	475	140	194	11	14,6	14,6	0,8	0,8
199	Калькуляция	Модуль управления АСМ 1 С6 WO 4 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	10783,61				10784							
200	ФЕРм11-02-001-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (30 руб.): 80% от ФОТ СП (22 руб.): 60% от ФОТ	1 шт.	3	11,53	10,22			35	31			1,03	3,09		
201	Калькуляция	Датчик температуры TGK - 300 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	шт	1	199,84				200							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
202	Калькуляция	Водяной датчик TG-D/PT 1000 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	316,58				317							
203	Калькуляция	Датчик давления DPS - 500 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	шт	1	366,05				366							
204	ФЕР20-03-001-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (89 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (54 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	1 вентилятор	1	76,56	55,79	6,67	0,14	77	56	7		6,54	6,54	0,01	0,01
205	Калькуляция	Компрессорно-конденсаторный блок Dantex RK-DC 16 C/S или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>2 Пересчет стоимости оборудования СМР=2,81</i>	шт	1	15728,37				15728							
206	ФЕР26-01-018-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") <i>1 646,86 = 5 661,86 - 11 x 365,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (822 руб.): 100%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (543 руб.): 70%*0,85 от ФОТ</i>	10 м2 изолируемой поверхности	10	1646,86	66,17	37,48		16469	662	375		6,67	66,7		
Уд	1. 104-0163	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) "Термафлекс" толщиной 60 мм	м2	11 110	365				40150							
207	Калькуляция	Утеплитель Армофлекс diam. 0,5 или аналог <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м2	100	43,93				4393							
208	ФЕР16-04-002-01 <i>В ред. пр. № 253</i> <i>Минрегиона РФ</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i> <i>НР (1659 руб.): 128%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (1016 руб.): 83%*0,85 от ФОТ</i>	100 м трубопровода	0,5	3753,4	1887,18	1362,19	181,17	1877	944	681	91	190,24	95,12	13,42	6,71
209	ФССЦ-301-1348 <i>Пр.</i> <i>Минрегиона РФ от 15.12.10 №656</i>	Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):</i> <i>1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года</i> <i>СМР=4,54</i>	м	50	7,13				357							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	ФЕРм12-01-105-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (134 руб.): 80% от ФОТ СП (100 руб.): 60% от ФОТ	100 м	0,16	1203,56	849,45	294,56	18,63	193	136	47	3	88,3	14,13	1,51	0,24
211	Калькуляция	Труба медная 3/8 с теплоизоляцией ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	16	38,38				614							
212	ФЕРм08-02-399-01 Изм. Прик. Минре г. от 21.12.10 №747	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (6 руб.): 95% от ФОТ СП (4 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,16	88,72	33,09	2,42	0,14	14	5			3,52	0,56	0,01	
213	ФЕРм08-02-410-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54 НР (30 руб.): 95% от ФОТ СП (21 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,17	903,16	156,98	28,3	1,49	154	27	5		16,7	2,84	0,11	0,02
214	Калькуляция	Кабель ПВС 5х2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	16	8,17				131							
215	ФССЦ-507-3349 Изм. Пр. Минрег. от 03.08.10 №359	Труба из полипропилена PN 16/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс пересчета в уровень 4 квартала 2010 года СМР=4,54	м	17	15,46				263							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									561228	17752	5650	300		1943,28		22,42
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									570346	24308	8212	436		2662,02		32,53
Накладные расходы									27148							
Сметная прибыль									16914							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									2280033					2530,67		28,06
Итого Монтажные работы									23644					131,35		4,47
Итого Оборудование									300642							
Итого									2604319					2662,02		32,53
Справочно, в ценах 2001г.:																
Материалы									430836							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Машины и механизмы								8212							
	ФОТ								24744							
	Оборудование								106990							
	Накладные расходы								27148							
	Сметная прибыль								16914							
	Непредвиденные затраты 2%								52086							
	Итого с непредвиденными								2656405							
	НДС 18%								478153							
	ВСЕГО по смете								3134558					2662,02		32,53

Составил

Проверил